

Verfahrenshinweis Nr. 1

Datum: **23.03.2021**



Maßnahme: Neubau Trinkwasserhochbehälter Uelversheim

Maßnahmenummer: 259/19.032-1

Aufgestellt: Vergabestelle -wvr-

Lfd. Nr.	Hinweis Nr.	Datum der Erfassung	Verfahrenshinweis	Abhilfe Datum	Ergebnis der Abhilfe	Bemerkungen	Bearbeitet
1	VH1	19.03.2021	Bieterfrage: Wie ist mit den zusätzlich notwendigen Schutzmaßnahmen resultierend aus der Corona-Pandemie umzugehen? Werden diese Maßnahmen gesondert vergütet oder sind diese einzukalkulieren?	23.03.2021	Die Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie werden nicht gesondert vergütet. Die Maßnahmen sind einzukalkulieren.	keine	St
2	VH1	19.03.2021	Bieterfrage: Bei den Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind, gibt es im Leistungsverzeichnis unterschiedliche Angaben. Wir gehen davon aus, dass das Formblatt 216 gültig ist.	23.03.2021	Es gelten ausschließlich zur Abgabe der Unterlagen die Angaben gem. Formblatt 216.	keine	St

Verfahrenshinweis Nr. 1

Datum: **23.03.2021**



Maßnahme: Neubau Trinkwasserhochbehälter Uelversheim

Maßnahmenummer: 259/19.032-1

Aufgestellt: Vergabestelle -wvr-

Lfd. Nr.	Hinweis Nr.	Datum der Erfassung	Verfahrenshinweis	Abhilfe Datum	Ergebnis der Abhilfe	Bemerkungen	Bearbeitet
3	VH1	19.03.2021	<p>Bieterfrage: Pos. 2.3.1830</p> <p>Das ausgeschriebene Abschalelement kann wegen der Bewehrungsführung nicht am Übergang Wand/Decke eingebaut werden.</p> <p>Wir bitten um Angabe einer alternativen Ausführung.</p>	23.03.2021	<p>Aufgrund der erforderlichen Schubbewehrung im oberen Bereich der gekrümmten Außenwände, ist dort der Einbau von Fugenblechen mit einer Breite von 300 mm nicht möglich. Diese sind in diesem Bereich daher mit einer reduzierten Breite von 200 mm auszuführen.</p> <p>Die Leistungsposition "02.03.1830 Abstellelement Wand, gekrümmt - Decke" ist abweichend zur vorliegenden Leistungsbeschreibung mit einer Fugenblechbreite: 200 mm zu kalkulieren.</p>	<p>Eine gesonderte PDF bzw. GAEB-Datei wird nicht zur Verfügung gestellt. Der kalkulierte Einheits- und Gesamtpreis ist in die vorh. Pos. 02.03.1830 einzutragen. Im Falle einer Auftragserteilung wird jedoch ein neues Auftrags-LV mit dem neuen Leistungstext erstellt, der Vertragsbestandteil wird.</p>	St