

## Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A § 12

### a) Auftraggeber:

Wasserwerke der Verbandsgemeinde Wöllstein  
(Eigenbetrieb der VG Wöllstein)

### Technische und kaufmännische Betriebsführung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH,  
Rheinallee 87, 55294 Bodenheim

Tel. 06135 / 7341, Fax. 06135 / 739441, E-Mail: vergabestelle@wvr.de

### b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

### c) Elektronische Auftragsvergabe: nein

### d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen

### e) Ort der Ausführung: Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Wöllstein, rd. 300 m westlich der Ortsgemeinde Stein-Bockenheim nördlich der K3

### f) Art und Umfang der Leistungen:

#### Neubau Trinkwasserhochbehälter Stein-Bockenheim

Der neue Trinkwasserhochbehälter Stein-Bockenheim ist als erdüberdeckter Rundbehälter mit integriertem Technikraum in Stahlbetonbauweise mit Stahlbeton-Flügelmauern im Eingangsbereich mit folgenden ca. Abmessungen konzipiert:

Aussendurchmesser: 17,6 m

Wasserkammer: H = ca. 4,45 m, Nutzinhalt 300 m<sup>3</sup> je Kammer

Technikraum; H = 5,34 ab Rohfußboden

Die Ausführung der Wasserkammerbetonflächen und die Decke des Technikraums erfolgt mit Schalungsbahnen.

#### **Erdarbeiten:**

- Behälteraushub aufnehmen und lagern  $\leq$  Z1.1 ca. 1350 m<sup>3</sup>
- Wiedereinbau Aushub ca. 680 m<sup>3</sup>
- Boden abtransportieren zur Deponie  $\leq$  Z1.1 ca. 490 m<sup>3</sup>
- Rohrgrabenaushub bis 3,90 m  $\leq$  Z1.1 ca. 480 m<sup>3</sup>
- Austauschboden Rohrleitungen ca. 110 m<sup>3</sup>
- Rohrgrabenverbau bis 3,90 m ca. 510 m<sup>2</sup>
- Andeckung Böschung und Behälter ca. 880 m<sup>3</sup>

#### **Erdverlegte Rohrleitungen:**

- Leitung da 200 PP ca. 86 m
- Trinkwasserleitung da 250 PEHD ca. 120 m
- Schachtbauwerk DN 1500 1 Stück

#### **Stahlbetonarbeiten:**

- Stahlbetonbodenplatte ca. 145 m<sup>3</sup>
- Stahlbetonwände ca. 142 m<sup>3</sup>
- Stahlbetondecke ca. 100 m<sup>3</sup>
- Stützmauer (Fundament, Wände) ca. 33 m<sup>3</sup>
- Diverse Wandeinbauteile

#### **Metallbauarbeiten:**

- Geländer Mat. 14301 ca. 26,5 m
- Gitterrost inkl. Unterkonstr. ca. 16 m<sup>2</sup>
- Metalltreppe unterschiedl. Größen 3 Stück
- Drucktür zur Wasserkammer 2 Stück
- Eingangstür zweiflügelig 1 Stück

#### **Oberflächenarbeiten:**

- Herstellung Asphaltfläche ca. 100 m<sup>2</sup>
- Asphalt fräsen und Deckenerneuerung ca. 95 m<sup>2</sup>
- Herstellung Pflasterfläche ca. 200 m<sup>2</sup>
- Phuhler Rinne DN 300 ca. 12 m
- Zaunanlage inklusive Tor ca. 180 m

#### **Technische Ausrüstung**

- Edelstahlrohr DN 100 - DN 200 ca. 55 m
- Armaturen DN 100 - DN 200 19 Stück
- Magnetisch-Induktiver Wasserzähler 1 Stück
- Luftfilter mit Zubehör 2 Stück

#### **EMSR-Technik:**

- Schaltschrank inklusive Einbauteile 1 Stück
- LED-Fluter 18.000 lm 4 Stück
- LED-Feuchtraumleuchte 9 Stück
- NYCWY, 4x35/16 mm<sup>2</sup> ca. 80 m

- A-2YF(L)2A 10x2x0,8 ca. 180 m
- Diverse Leitungen NYM-J 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> ca. 150 m

#### **Abschlussarbeiten**

- Reinigungsarbeiten; Inbetriebnahme und Einweisung; Dokumentation

g) entfällt

**h) Die Vergabe erfolgt in einem Los**

**i) Ausführungsfristen:** Beginn der Ausführung: 04.10.2021; Ende der Ausführung: 30.09.2022

**j) Nebenangebote** sind für die gesamte Leistung zugelassen, jedoch nur in Verbindung mit einem Hauptangebot.

**k) Mehrere Hauptangebote** sind nicht zugelassen.

**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:** Die vollständigen Angebotsunterlagen werden ab dem **23.07.2021** elektronisch und kostenlos zur Verfügung gestellt unter: [www.wvr.de](http://www.wvr.de), Rubrik "Ausschreibungen".

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit der Angebotsabgabe gefordert waren, werden nachgefordert.

Eine freiwillige Registrierung wird mit der Teilnahme an dem Vergabeverfahren empfohlen. Hierfür ist eine formlose E-Mail an die Vergabestelle unter Angabe der Baumaßnahme, Maßnahmennummer 6925, vollständiger Bieteradresse, Ansprechpartner (mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse) zu richten.

Ohne Registrierung an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Die gesamte Kommunikation (auch Bieteranfragen) erfolgt ausschließlich in elektronischer Form über die E-Mail-Adresse der Vergabestelle. Die Veröffentlichung von zusätzlichen Informationen wird im jeweiligen Projekt unter [www.wvr.de](http://www.wvr.de), Rubrik "Ausschreibungen", aktualisiert und zum Bestandteil des Angebotes.

Bewerber, die von der Möglichkeit der freiwilligen Registrierung keinen Gebrauch machen, müssen sich während des gesamten Vergabeverfahrens eigenverantwortlich über Verfahrensänderungen informieren.

Wird dies unterlassen, so liegt das Risiko, das Angebot auf der Grundlage nicht aktueller Vergabeunterlagen erstellt zu haben und deshalb im weiteren Verfahrensverlauf ausgeschlossen zu werden, beim Bieter.

Die elektronische Abgabe von Angeboten ist nicht zugelassen.

m) entfällt

n) entfällt

**o) Ablauf der Angebotsfrist am 24.08.2021 um 14:30 Uhr**, Angebotsabgabe ausschließlich schriftlich.

**Ablauf der Bindefrist: 23.09.2021**

**p) Anschrift für schriftliche Angebote:** Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, 55294 Bodenheim

**q) Sprache, in der die Angebote verfasst sein müssen:** Deutsch

**r) Zuschlagskriterium** ist alleinig der Preis, das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag.

**s) Eröffnungstermin am 24.08.2021 um 14:30 Uhr**, Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Rheinallee 87, 55294 Bodenheim. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie wird auf die Durchführung eines öffentlichen Eröffnungstermins verzichtet. Die Angebotsöffnung wird entsprechend § 14 VOB/A durchgeführt.

**t) Geforderte Sicherheiten:** 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft, 3 % Gewährleistungsbürgschaft

**u) Zahlungsbedingungen:** Gemäß Vergabeunterlagen.

**v) Rechtsform der /Anforderung an Bietergemeinschaften:** Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

**w) Geforderte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:** Gemäß Vergabeunterlagen (Referenzliste vergleichbarer Arbeiten im Trinkwasserbehälterbau der letzten 5 Jahre; Bescheinigung gemäß DVGW GW 301: Gruppe W3 pe und pvc o.g.lw.)

**x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:** Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, -Vergabepflichtstelle-, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr),  
Bodenheim, 23.07.2021